

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบบริ่ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดหรือต้องซ่อมแซม

อสิริ วัฒนสิทธิ์
(อสิริ วัฒนสิทธิ์)
b / ม.ค. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

ดร. อสิริ วัฒนสิทธิ์
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์...)
b / ม.ค. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่..... 3เดือน..... กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมลชัย อิ่มเกษม

(พงษ์ศักดิ์ อรรถสิทธิ์)

3 / ก.พ. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

บงกช โพธิ์จันทร์

(นภาพร โพธิ์จันทร์)

3 / ก.พ. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอสลักหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษ

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

อภินันท์ อภินันท์

(อภินันท์ อภินันท์)
3 / มี.ค. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

อภินันท์ อภินันท์

(อภินันท์ อภินันท์)
3 / มี.ค. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตซ์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบริ่ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอลูกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
 (นายอภิสิทธิ์ อรรถสิทธิ์)
 ๗ / มิ.ย. / ๖๕

ผู้ควบคุมงาน
 (นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
 ๗ / มิ.ย. / ๖๕

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่..... 5เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

อภินันท์ ธรรมสิทธิ์

(อภินันท์ ธรรมสิทธิ์)
5 / พ.ค. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

วิภา ใสสงคร

(วิภา ใสสงคร)
5 / พ.ค. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

อภินันท์ ธรรมสิทธิ์
(อภินันท์ ธรรมสิทธิ์)
2 / มิ.ย. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
2 / มิ.ย. / 2565

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่.....7.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2565.....

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษ

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมล อภินิมิตต์
(บรรณรักษ์ อภิรมย์รักษ์)
7 / ก.ค. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
7 / ก.ค. / 2565

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตซ์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิวัฒน์ วิชาสิทธิ์

(นายวิวัฒน์ วิชาสิทธิ์)
4 / ส.ค. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

1022 ๒๕๖๕

(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
4 / ส.ค. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่.....1.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2565.....

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตซ์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็งค์ พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกลายรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

อ.วิมล งามสิทธิ์
(นครกสิกร ธรรมสิทธิ์)
1 / ก.ย. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
(.....)
1 / ก.ย. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
(นายอภิสิทธิ์ อรรถสิทธิ์)
6 / 10 / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

ผู้ควบคุมงาน
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
6 / 10 / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่... 3 ...เดือน... พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบริง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิสิทธิ์ งามสิทธิ์
(วิสิทธิ์ งามสิทธิ์)
3 / พ.ย. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
9. / ต.พ. / 65

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	B101					B102				B103			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)													
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ													
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม													
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์													
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat													
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่													
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา													
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้													
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน													
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง													
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil													

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิวัฒน์ งามสิทธิ์
(นายวิวัฒน์ งามสิทธิ์)
1 / 0.0. / 65

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
1 / 0.0. / 65

ผู้ควบคุมงาน