



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[02] รายงานการตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
ประจำปี 2566



แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟिलเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบริ่ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
 ✓ ได้รับการบำรุงรักษา
 0 ปกติ
 Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง
 X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิไล ธรรมสิทธิ์
 (หม่อมสิริ ธรรมสิทธิ์)
 04 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
 (นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
 04 ม.ค. 2566

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบริ่ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมล ธรรมสิทธิ์
(นางวิมล ธรรมสิทธิ์)
02 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

วิมล ธรรมสิทธิ์
(นางวิมล ธรรมสิทธิ์)
02 ก.พ. 2566

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบริง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่																
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
 ✓ ได้รับการบำรุงรักษา
 0 ปกติ
 Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง
 X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิรัช ธรรมสิทธิ์
 (นายวิรัช ธรรมสิทธิ์)
 ๑.๒.๒๕๖๖

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
 (นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
 ๑.๒.๒๕๖๖

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ


ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบ็งก์ พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
 ✓ ได้รับการบำรุงรักษา
 0 ปกติ
 Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง
 X ชำรุดต้องซ่อมแซม


 (นงกมล ชองลัดร์)
 05 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา


 (นายเอกพล ไพจิรัตน์)
 05 เม.ย. 2566

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบริ่ง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี																
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิสิมว วัฒนสิทธิ์
(นาย) กิติช ธรรมสิทธิ์
0-3 พ.ศ. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิจันทร์
0-3 พ.ศ. 2566

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101						B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบบริง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอยึดหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี																
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมล ธรรมสิทธิ์
(นักวิชาการศึกษา ธรรมสิทธิ์)

0-6 มิ.ย. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

Am

(นายเอกพล ไพจิรินทร์)

0-6 มิ.ย. 2566

ผู้ควบคุมงาน



แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟิลเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบริง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษ

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา
 ✓ ได้รับการบำรุงรักษา
 0 ปกติ
 Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง
 X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมล ธรรมรักษ์
 (หมวกกันน้ำ ธรรมรักษ์)
 05 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

10พ
 (นายเอกพล โพลิจันทร์)
 05 ก.ค. 2566

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ฟिलเตอร์ ล้างเล็ก ล้างใหญ่

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบริ่ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอลูกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยุดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมลวรรณธรรมรักษ์
(หมวกสีน้ำเงิน ธรรมรักษ์)
0-3 ส.ค. 2566

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

Amn
(นายเฉลิมพล โพธิ์จันทร์...)
0-3 ส.ค. 2566

ผู้ควบคุมงาน