



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[40] การตรวจสอบถังดับเพลิง
ประจำปี 2566



แผนการบำรุงรักษาถังดับเพลิง วิทยาลัยการศึกษา ประจำปี 2566

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2566

ลำดับ	รายละเอียด	พ.ศ. 2566											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ทำความสะอาดถังดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้คู่มือมีระเบียบและพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ให้เคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในโดยยกถัง พลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบรรจุติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจน ตลอดเวลา เพื่อให้อุปกรณ์มีอายุยืนยาว สามารถใช้ได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 5 ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		ฐษ	ฐษ	ฐษ	ฐษ	ฐษ	ฐษ	ฐษ	ฐษ				
	ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์	4 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	2 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	3 พ.ค. 66	6 มิ.ย. 66	5 ก.ค. 66	3 ส.ค. 66				