

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน...-...ม.ค. 2566.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103		
		1	2	3	1	2	3	1	2	
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็คทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X	

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางดราน กิ่งทาวง

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นาง ดราน กิ่งทาวง)

- 5 ม.ค. 2566

106

ผู้ควบคุมงาน

นายเอกพล โพธิจันทร์

(นายเอกพล โพธิจันทร์)

- 5 ม.ค. 2566

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน...-...พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103		
		1	2	3	1	2	3	1	2	
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็คทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

นางดวงกมล กิจทาวง

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

(นางดวงกมล กิจทาวง)

- 2 พ.พ. 2564

นางเอกพล

ผู้ควบคุมงาน

(นายเอกพล โพธิจันทร์)

- 2 พ.พ. 2564

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน...-...มี.ค. 2564.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103		
		1	2	3	1	2	3	1	2	
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางดวงกมล กัญทอง

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางดวงกมล กัญทอง)

- 2 มี.ค. 2564

นายเอกพล โพรธิจันทร์

ผู้ควบคุมงาน

(นายเอกพล โพรธิจันทร์)

- 2 มี.ค. 2564

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน...- - พ.ย. 2564.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103	
		1	2	3	1	2	3	1	2
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางดราน กัญทาวัว

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางนางดราน กัญทาวัว)

- 7 พ.ย. 2564

๒

ผู้ควบคุมงาน

(นายเอกพล โพธิจันทร์)

- 7 พ.ย. 2564

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน.....- - พ.ศ. 2564.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103		
		1	2	3	1	2	3	1	2	
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางดวง กิ่งแก้ว ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางดวง กิ่งแก้ว)
- 5 พ.ศ. 2564

นายเอกพล โพธิ์จันทร์ ผู้ควบคุมงาน

(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
- 5 พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน.....ค.ศ. 2564.....พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103	
		1	2	3	1	2	3	1	2
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

นางดารณ กัทธวอิจ

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นาง นางดารณ กัทธวอิจ)

- 1 มิ.ย. 2564

๒๖

ผู้ควบคุมงาน

นายเอกพล โพธิจันทร์

- 1 มิ.ย. 2564

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ

วันที่.....เดือน.....- - ก.ค. 2564...พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	B101			B102			B103	
		1	2	3	1	2	3	1	2
1	เช็คและทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอก หากมีคราบติดแน่นก็ควรใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดบิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด แต่ไม่ควรขัดถูแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ตัวเครื่องฟอกอากาศเกิดความเสียหายได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คสายไฟว่าไม่เกิดความชำรุดเสียหาย และปลั๊กเสียบไม่หลวมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วซึมหรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตได้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตรวจสอบการหมุนของพัดลม (ไม่มีเสียงดังจากการหมุนของพัดลม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ	X	X	X	X	X	X	X	X

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ปกติ

X ผิดปกติ

.....
นางสาว กัญญา วัฒนศิริ

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

(นางสาว กัญญา วัฒนศิริ)

- 6 ก.ค. 2564

.....
นายเอกพล โพธิ์จันทร์

ผู้ควบคุมงาน

(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)

- 6 ก.ค. 2564