



school of education
greenoffice



**แผนการบำรุงรักษาถังดับเพลิง
ประจำปี 2564
[วิทยาลัยการศึกษ]**



แผนการบำรุงรักษาถังดับเพลิง วิทยาลัยการศึกษา ประจำปี 2564

การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ให้ติดตั้งสูงจากพื้น โดยวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องดับเพลิง ต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร

สำหรับถังดับเพลิงขนาดเบา ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม เพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบใช้สะดวก

และติดตั้งสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร สำหรับถังขนาดหนัก พร้อมติดตั้งป้ายชี้ตำแหน่งไว้เหนือเครื่องดับเพลิง เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลจากทุกมุมมอง

ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	เดือน												ผู้รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	ทำความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้คู่มือมีระเบียบและพร้อมใช้งาน	1 ครั้ง/เดือน														นางยลดา อินเปรี้ยว
2	เครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้ง ให้เคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในโดยยกถังพลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	1 ครั้ง/เดือน														นางยลดา อินเปรี้ยว
3	ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบรรจุติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจน ตลอดเวลาเพื่อให้อุปกรณ์มีอายุยืนยาว สามารถใช้ได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 5 ปี	1 ครั้ง/เดือน														นางยลดา อินเปรี้ยว

.....
 (นายณวัฒน์ ใจชื่น)
 25 ม.ค. 2564

ผู้จัดทำ

.....
 (นายณวัฒน์ อินเปรี้ยว)
 25 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

.....
 (นางยลดา อินเปรี้ยว)
 25 ม.ค. 2564

ผู้อนุมัติ