



**การตรวจสอบบังคับดับเพลิง
ประจำปี 2564
[วิทยาลัยการศึกษ]**



แผนการบำรุงรักษาถังดับเพลิง วิทยาลัยการศึกษา ประจำปี 2564

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2564

ลำดับ	รายละเอียด	พ.ศ. 2564											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ทำความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้คู่มือมีระเบียบและพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
2	เครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้ง ให้เคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในโดยยกถึงพลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3	ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบรรจุติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจน ตลอดเวลา เพื่อให้อุปกรณ์มีอายุยืนยาว สามารถใช้ได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 5 ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	ผู้รับผิดชอบ	<i>EW</i>	<i>EW</i>	<i>EW</i>	<i>EW</i>	<i>EW</i>	<i>EW</i>	<i>EW</i>					
	นางยลดา อินปรีชัย (หัวหน้างานบริหาร)	30.1.64	4ก.พ.64	4 มี.ค. 64	1เม.ย.64	6พ.ค.64	7มิ.ย.64	1ก.ค.64					