



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[02] รายงานการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ประจำปี 2567



แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ **ฟิลเตอร์** ☐ **ล้างเล็ก** ☐ **ล้างใหญ่**

วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดุดต้องซ่อมแซม

วิวัฒน์ ธรรมสาร
นายวิวัฒน์ ธรรมสาร
3, 2.ค., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

12.ค.
นายเอกพล โพธิ์จันทร์
3, 2.ค., 2567

ผู้ควบคุมงาน



แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอสลักหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโคโรนอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษ

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิศิษฐ์ ชรรณสิทธิ์
(นายวิศิษฐ์ ชรรณสิทธิ์)
7, ก.พ., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

1011
นายเอกพล โพธิ์จันทร์
7, ก.พ., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอยึดหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโคโรนอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดหรือต้องซ่อมแซม

วิเศษ อรรณวิทย์
(นายวิเศษ อรรณวิทย์)
6, มิ.ย., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

10110
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
6, มิ.ย., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☐ ฟิลเตอร์ ☒ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอสลักหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดต้องซ่อมแซม

วิรัช, อรรถสิทธิ์
นายวิรัช อรรถสิทธิ์
3, เม.ย., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

1044
นายเอกพล โพธิ์จันทร์
3, เม.ย., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

△ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิไลวรรณ อรรถสิทธิ์
นายวิไลวรรณ อรรถสิทธิ์
8, พ.ค., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

121111
นายเอกพล โพธิ์จันทร์
8, พ.ค., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☐ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☒ ล้างใหญ่

วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิมล ธรรมะวิทย์
นายวิมล ธรรมะวิทย์
5, มิ.ย., 2564

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

101๗๖
นายเอกพล โพธิ์จันทร์
5, มิ.ย., 2564

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอยึดหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟिलเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดุดต้องซ่อมแซม

วิไลวรรณ อรรถวิสิทธิ์
นายวิไลวรรณ อรรถวิสิทธิ์
3, ก.ค., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

นายเอกพล โพธิ์จันทร์
นายเอกพล โพธิ์จันทร์
3, ก.ค., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☐ ฟิลเตอร์ ☒ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน Hight และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สับรีด น็อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอยึดหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟิลเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ชำรุดต้องซ่อมแซม

วิเศษ อรุณสิทธิ์
(นายวิเศษ อรุณสิทธิ์)
7, ส.ค., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

109พว.
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
7, ส.ค., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอล็อกหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟिलเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดุดต้องซ่อมแซม

วิไลธ ธรรมสิทธิ์
(นายวิไลธ ธรรมสิทธิ์)
4, 1.ย., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

1๓ นพ
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
4, 1.ย., 2567

ผู้ควบคุมงาน

แบบฟอร์มการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

☒ ฟิลเตอร์ ☐ ล้างเล็ก ☐ ล้างใหญ่

วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	B101							B102					B103				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ถาดน้ำทิ้ง และเป่าท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสด้าน สวิตช์ ท่อร้อยสาย)																	
3	ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ																	
4	ตรวจเช็ค CONDENSING และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม																	
5	ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน Hight และด้าน Low ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์																	
6	ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ เช่น Magnetic, Timer, Thermostat																	
7	ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน สปริง น๊อตยึด แบร็ง พูลเลย์ ในกรณีที่มีมอเตอร์มีขนาดใหญ่																	
8	ตรวจเช็คสภาพตะขอยึดหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา																	
9	ตรวจเช็คสภาพตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่น ๆ ให้ใช้งานได้																	
10	ถอดโครงคอยล์เย็นเพื่อทำความสะอาดภายใน																	
11	ล้างทำความสะอาดชุด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง																	
12	หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil																	

- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ฟिलเตอร์) ลำดับที่ 1
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างเล็ก) ลำดับที่ 1-9
- Checklist บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างใหญ่) ลำดับที่ 1-12
- กรณีมีความผิดปกติ ให้ทำการแจ้งซ่อมกับงานพัสดุประจำวิทยาลัยการศึกษา

สัญลักษณ์ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

✓ ได้รับการบำรุงรักษา

0 ปกติ

Δ พบปัญหาต้องการปรับตั้ง

X ขาดุดต้องซ่อมแซม

วิวัฒน์ ธรรมวิทย์
(นายวิวัฒน์ ธรรมวิทย์)
2, ต.ค., 2567

ผู้ตรวจเช็ค/บำรุงรักษา

10กนอ
(นายเอกพล โพธิ์จันทร์)
2, ต.ค., 2567

ผู้ควบคุมงาน