

## แผนการบำรุงรักษาถังดับเพลิง วิทยาลัยการศึกษา ประจำปี 2567


1. การติดตั้งเครื่องดับเพลิง ให้ติดตั้งสูงจากพื้น โดยวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องดับเพลิง ต้องไม่เกิน 140 เซนติเมตร
2. สำหรับถังดับเพลิงขนาดเบา ที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 10 กิโลกรัม เพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบใช้สะดวก
3. และติดตั้งสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร สำหรับถังขนาดหนัก พร้อมติดตั้งป้ายชี้ตำแหน่งไว้เหนือเครื่องดับเพลิง เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลจากทุกมุมมอง

| ลำดับ | รายละเอียด                                                                                                                                                                                     | ความถี่       | เดือน |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                |               | ม.ค.  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |                         |
| 1     | ทำความสะอาดถังดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ดูดีมีระเบียบ และพร้อมใช้งาน                                                      | 1 ครั้ง/เดือน |       |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์ |
| 2     | เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ให้เคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในโดยยกถัง พลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง                           | 1 ครั้ง/เดือน |       |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์ |
| 3     | ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบรรจุติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจน ตลอดเวลาเพื่อให้อุปกรณ์มีอายุยืนยาว สามารถใช้ได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 5 ปี | 1 ครั้ง/เดือน |       |      |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      | นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์ |



ผู้จัดทำ

(นางยลดา อินเปรี้ยว)  
..... 8 / มกราคม / 2567 .....



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง)  
..... 8 / มกราคม / 2567 .....

ผู้ตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์)  
..... 8 / มกราคม / 2567 .....

ผู้อนุมัติ