



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[40] การตรวจสอบถังดับเพลิง
ประจำปี 2567



แผนการบำรุงรักษาถังดับเพลิง วิทยาลัยการศึกษา ประจำปี 2567

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2567

ลำดับ	รายละเอียด	พ.ศ. 2567											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	ทำความสะอาดถังดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจำสม่ำเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) เพื่อให้ดูดีมีระเบียบ และพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ให้เคลื่อนผงเคมีที่บรรจุอยู่ภายในโดยยกถึง พลิกคว่ำ-พลิกหงาย 5-6 ครั้ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	ตรวจสอบสลากวิธีใช้ ป้ายบรรจุติดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการบำรุงรักษา และผู้ตรวจสอบ (Maintenance Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจน ตลอดเวลา เพื่อให้อุปกรณ์มีอายุยืนยาว สามารถใช้ได้ยาวนานไม่ต่ำกว่า 5 ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุนิรัตน์ ศรีทนต์		สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์	สุนิรัตน์		
		28.1.67	27.2.67	4.3.67	21.4.67	2.5.67	4.6.67	2.7.67	2.8.67	3.9.67	2.10.67		