



เอกสารประกอบ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
[41] บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง
ประจำปี 2567



บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SEO1

ชนิด เติมน้ำแข็ง

ขนาด 10 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง หน้าห้องสำนักงาน

วันที่ตรวจ		สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
2	มกราคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
2	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
4	มีนาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
2	เมษายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
2	พฤษภาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
4	มิถุนายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
2	กรกฎาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
2	สิงหาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
3	กันยายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
2	ตุลาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567											
	ธันวาคม พ.ศ. 2567											

สลักล๊อค

คันบังคับ

เกจความดัน

สายฉีด



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่น ๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SE02

ชนิด

เคมีแห้ง

ขนาด

10 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง

B101

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
2 มกราคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
4 มีนาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
2 เมษายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
4 มิถุนายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
2 สิงหาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
3 กันยายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
2 ตุลาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	สนธิรัตน์
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567											
ธันวาคม พ.ศ. 2567											

สลักล๊อค

คันบังคับ

เกจความดัน

สายฉีด



หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() หมดอายุ

() อื่น ๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที

บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SE03

ชนิด

๕๕ ลิ้น


ขนาด

10 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง

B102

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
๒ มกราคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๔ มีนาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๒ เมษายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๒ พฤษภาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๔ มิถุนายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๒ กรกฎาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๒ สิงหาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๓ กันยายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
๒ ตุลาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567											
ธันวาคม พ.ศ. 2567											

 หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด		
			
	สาเหตุการชำรุด		
	() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ		
	ผู้รายงาน		
ตำแหน่ง			
วันที่			

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที



บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส SEO4

ชนิด เคมีแห้ง

ขนาด 10 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง B103

วันที่ตรวจ	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มี	ไม่มี	
๑ มกราคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์ ส.วิรัตน์
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ มีนาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ เมษายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ มิถุนายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ สิงหาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ กันยายน พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
๑ ตุลาคม พ.ศ. 2567	✓		✓		✓		✓			✓	
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567											
ธันวาคม พ.ศ. 2567											

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน	รายละเอียดการชำรุด	
	_____ _____ _____	
	สาเหตุการชำรุด () ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ	
	ผู้รายงาน	_____
	ตำแหน่ง	_____
วันที่		_____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้หัวหน้าสำนักงานทันที